



Beton:	wu-Leichtbeton LC 25/28, Rohdichteklasse 1,8 / (Normabeton C 25/30) nach DIN EN 206-1 / DIN 1045
Expositionsklassen Außenbauteile:	XC4, XF1, XA1
Betondeckung außen:	$x_{\text{min,dur}} \geq 2,5 \text{ cm}$
Expositionsklassen Innenbauteile:	XCL
Betondeckung innen:	$x_{\text{min,dur}} \geq 1,0 \text{ cm}$
Feuchtklasse:	WF
Bewehrung:	gerippter Betonstahl und Matten der Stahlsorte B500A nach DIN 488:2009-08, Streckgrenze $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$, normalduktil
Profilstahl:	S 235 JR
Transportgewicht:	ca. 8,2 t / (9,5 t), ohne E-Ausbau
Dach:	ca. 1,9 t / (2,2 t)
Stationskörper:	ca. 6,3 t / (7,3 t)
Transportsystem:	2x2 Philipp KK-Transportanker (81-100-340)
Äußenwände:	☐ Waschbeton Körnung 8/12 ☐ Sichtbeton ☐ Rollputz ☐ Reibputz ☐ Riemchen
erdber, Fläche:	☐ 2-facher Isolieranstrich
Dachdecke:	☐ Waschbeton, Körnung 8/12 ☐ Sichtbeton mit Anstrich

ZUR AUSFÜHRUNG GENEHMIGT: _____

ORT: _____ DATUM: _____

					Nr.: 19-B-1547-00.0
					Masstab: 1 : 25
					Format: A1
					Blaß: 2/2
Revision:	Datum:	Name:	geändert:		PR-191098
			erstellt durch: scr interne Freigabe durch:	erstellt am: 24.04.2019 interne Freigabe am:	Unterschrift:
					Projektleiter: Robin Strücker rstruecker@grasper.de TEL (033962) 708-72
			Bauvorhaben, Projekt, Bauort: Kompaktstation 3,05 x 2,50 x 2,65 m GBÜ 2000		Auftraggeber: ENACO GmbH Tulpenstraße 19 82216 Moosach
			Darstellung: Grundriss, Schnitte, Ansichten, Details		Für diese Zeichnung behalten wir uns die Eigentums- und Verwendungsrechte vor. Sie darf ohne unsere vorherige Zustimmung nicht veröffentlicht noch Dritten zugänglich gemacht werden.